

# 环境影响评价持证单位 日常考核表

(报告表编制)


考核方式：        函审☒        评估会☐

受考核环评持证单位：

\_\_\_\_\_内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司\_\_\_\_\_

环评单位承担项目名称：

\_\_\_\_\_内蒙古宜化化工有限公司地表水预处理工程\_\_\_\_\_

评审考核人：\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_

职务、职称：\_\_\_\_\_ 高级工程师 \_\_\_\_\_

所 在 单 位：\_\_\_\_\_ 内蒙古环境科学研究院 \_\_\_\_\_

评审日期：        2018 年 7 月 2 日

# 环境影响评价持证单位日常考核表

(报告表编制)

考 核 内 容	满分	评分
1、评价标准和评价因子选择是否正确	10	
2、项目选址、选线合理性、可行性及区域规划符合性是否论述清楚	10	
3、环境保护对象及敏感目标是否明确	5	
4、评价内容是否全面，重点是否突出	10	
5、工程概况和工程分析是否清楚，改扩建项目老污染源问题是否查明，是否提出“以新带老”的环境保护措施	10	
6、环境现状是否符合实际，主要环境问题是否阐述清楚	10	
8、环境影响分析、预测的程度范围是否准确、可信	10	
9、环境保护对策措施是否具体合理、科学可行，具可操作性	10	
10、清洁生产，总量控制和公众参与是否论述清楚（如不属漏项，该项原则上不扣分）	10	
11、图表是否清晰，计量单位是否规范，文字是否简练，项目建设支持性文件是否齐全	10	
12、环境影响评价结论是否明确，综合性、客观性和可信性	5	
13、环评工作是否有特色和开拓探索	5	
总 分	100	70
评审考核人认为环评报告表编制尚需在某些方面（如总体印象等）加分或扣分的（<±10分）请列项表述：		

## 评审考核人对报告表编制的具体意见

报告表修改完善的内容：

1. 建议细化宜化公司现有脱盐水处理生产规模、先处理量、处理工艺、进水指标要求，分析可依托性。
2. 细化明确项目用地是在 PVC 厂区、电厂厂区内还是外？项目组成表，明确各工段主要装置设备台套数、处理能力、各池体的容积等。核实黄河地表水水质指标（表 18 地表水水质数据表是什么意思？表 5-2 地表水水质指标分析表是什么意思？）
3. 明确防渗集水池的大小、长、宽、高尺寸等参数，明确防渗要求。
4. 核实固废贮存间是依托现有还是新建，如新建，则明确建设方案及固废暂存方案；明确污泥干化工段是新建还是利旧。
5. 核实环保投资与三同时验收一览表、补充污染物排放清单，补充监测计划表，补充建设项目基础信息表，完善各图件（厂区平面布局图、宜化、电厂的平面布局图）等内容。